



CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE /RJ

Indicação n.º 9077/2024.

Autoria: Vereador Reginaldo
Engenheiro Passos



Indico à Mesa, ouvido o Plenário, no sentido de que seja oficiado ao Excelentíssimo **Senhor Dr. Diogo Balieiro Diniz, Prefeito de Resende**, com cópia aos setores competentes, solicitando estudo de viabilidade, visando solucionar os constantes vazamentos da caixa d'água da COHAB, no distrito de Engenheiro Passos.

Justificativa:

A presente indicação se faz necessária em razão dos problemas recorrentes de vazamento na caixa d'água da COHAB, que têm causado transtornos consideráveis à comunidade local. O sistema de controle eletrônico, por meio de uma boia automatizada, frequentemente deixa de funcionar durante as chuvas, principalmente devido a quedas de energia, o que resulta em transbordamentos. Com isso, o excesso de água acaba descendo pelas ruas e ameaça invadir o prédio da administração regional.

Dada a localização elevada da caixa d'água, o vazamento cria um fluxo de água que rapidamente afeta as vias públicas, gerando alagamentos que prejudicam a mobilidade e a segurança dos moradores. Além disso, a continuidade desses problemas aumenta o risco de danos estruturais no edifício da administração e possivelmente nas casas próximas.

Propõe-se que seja feito um estudo técnico para a implantação de um sistema de controle mais eficiente, como a substituição por boias mecânicas, ou a criação de um sistema alternativo que funcione independentemente das quedas de energia. Isso garantiria a integridade do abastecimento de água e reduziria os transtornos aos moradores do distrito, promovendo maior segurança e evitando prejuízos financeiros com eventuais reparos futuros.



CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE /RJ

Assim, dada a grande relevância da matéria, apresento a presente indicação aos nobres pares desta Casa, certa de que a mesma será tratada com a devida sensibilidade por parte do Poder Executivo Municipal.


Vereador Reginaldo Engenheiro Passos